污染源自动监控设备检查记录

基本信息

企业名称	淀川盛馀（合肥）高科技钢板有限公司	企业地址	经开区
检查时间	2019-11-27 - 2019-11-27 09:36:27	现场负责	
现场		联系方式	15
检查情况	2019-11-26 00:00	废水排口	PH值 日均值超标 0.21倍

检查内容

三、现场 Ph 校验 6.86 标准液，实测值为 6.91，误差为 0.05，在误差±0.5 范围内。